

Соответствует «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 и Письму МЧС России от 07.10.2020 № ИГ-19-29

(предприятие, организация)

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат « _____ » 20__ г.

Окончен « _____ » 20__ г.

В соответствии с Правилами противопожарного режима (начало действия с 1 января 2021 года), в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» необходимо отображать:

- один раз в пять лет испытание пожарных лестниц, наружных открытых лестниц для эвакуации;
- один раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
- в соответствии с технической документацией проверку огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;
- не реже одного раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений;
- не реже двух раз в год обслуживание и ремонт наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;
- не реже одного раза в год перекатку пожарных рукавов и проверку надлежащего состояния водокольцевых катушек;
- не реже двух раз в год проверку работоспособности задвижек с электроприводом;
- ежемесячно проверку пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов;
- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
- работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений;
- один раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности.

Пример заполнения:

Дата	Вид мероприятия по эксплуатации систем противопожарной защиты	Замечания	Должность и ФИО ответственного лица	Подпись ответственного лица
1	2	3	4	5
17.01.2021	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом	нет	Заместитель руководителя по пожарной безопасности Иванов И.И.	Иванов

